



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία 25^{ης} Μαρτίου 6,
45221, Ιωάννινα
Ηλ. Δ/ση: efaioa@culture.gr
Τηλέφωνα: 26510 01051,53
Πληροφορίες: Σταύρος Κεκάκης

ΠΡΟΣ: 1. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Πετροβίτσα Θεσπρωτίας,
Θεσπρωτία Τ.Κ. 46200
tzorkon@gmail.com

2. Τ. Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Συστήματα Ελέγχου
Ιωαννίνων 104 Ιωάννινα
ioannina@zarifopoulos.com

3. ΚΡΙΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μίνως 4 -Πάτρα
Τ.Κ. 263 32
krithisg@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονομικής προσφοράς για προμήθεια αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων (CPV: 31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου – οξέος), (CPV: 35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης)

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε προσφορά, σύμφωνα με το έντυπο προσφοράς που ακολουθεί, για προμήθεια αναλώσιμου υλικού (CPV: 31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου – οξέος), (CPV: 35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης), για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων. Οι τιμές θα είναι χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που αναγράφονται στην Τεχνική Έκθεση που ακολουθεί και έως του ποσού των 2000,00€ (Δύο χιλιάδες Ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. πρωτ. 204420/07.05.2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Δ.Α.: ΨΒ0Ω46ΝΚΟΤ-ΩΧΙ, ΑΔΑΜ: 25REQ016770768 και α/α 46675/07.05.2025.

Η προσφορά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221 Ιωάννινα) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως **έως τις 26.05.2025**.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και του ν. 4782/2021 όπως ισχύουν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής τους όσο και κατά την έκδοση απευθείας ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (όπως τα ποινικά μητρώα), εφόσον έχουν εκδοθεί **έως τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), ΓΕΜΗ: Διάρκεια 1 μήνα.

Δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης, εκτός μεταβίβασης
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και τα μέλη, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως φαίνονται στο καταστατικό.
4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Επίσης στις περιπτώσεις εταιρειών:

12. Καταστατικό εταιρείας
13. Ασφαλιστική Ενημερότητα για την εταιρεία
14. Ασφαλιστική Ενημερότητα για όλα τα μέλη της εταιρείας
15. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης και αν υπάρχει ανανέωση.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8Η-ΖΗ5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με **κωδικό (ΑΑΗΤ): 1022.0000000000.0066**. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο

συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή <https://www.gsis.gr/politesepiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημ/νία Αποστολής: 17/03/2025
Ιωάννινα, 17/03/2025
Α. Π.: Εισερχ. 114277

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Τακτική Συντήρηση υφιστάμενων συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και κατασβέσεων CO2-FM200, αναβάθμιση συστημάτων και επισκευές βλαβών σε κτίρια και χώρους ευθύνης της ΕΦ.Α. Ιωαννίνων»

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν ταξινομημένες ανά CPV (Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών) είναι οι κάτωθι:

ΜΕΡΟΣ Β΄

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών

3. CPV: 31431000-6 (Συσσωρευτές μολύβδου – οξέος)

3.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, διαπιστώθηκε ότι οι συσσωρευτές του κεντρικού πίνακα του συστήματος ασφαλείας, καθώς και των τροφοδοτικών του, παρουσιάζουν χαμηλή στάθμη φόρτισης. Κρίνεται απαραίτητη η

προμήθεια νέων συσσωρευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

- **3 τμχ - συσσωρευτές 12V/7AH**

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

3.2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, διαπιστώθηκε ότι οι συσσωρευτές του πίνακα του συστήματος κατάσβεσης, καθώς και των τροφοδοτικών του, παρουσιάζουν χαμηλή στάθμη φόρτισης. Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια νέων συσσωρευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

- **8 τμχ - συσσωρευτές 12V/7AH**

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

3.3 ΙΤΣ ΚΑΛΕ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, διαπιστώθηκε ότι οι συσσωρευτές του κεντρικού πίνακα του συστήματος ασφαλείας, καθώς και του τροφοδοτικού του, παρουσιάζουν χαμηλή στάθμη φόρτισης. Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια νέων συσσωρευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

- **2τμχ - συσσωρευτές 12V/7AH**

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

3.4 ΙΤΣ ΚΑΛΕ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, διαπιστώθηκε ότι οι συσσωρευτές του κεντρικού πίνακα του συστήματος πυρανίχνευσης παρουσιάζουν χαμηλή στάθμη φόρτισης. Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια νέων συσσωρευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

• 2τμχ - συσσωρευτές 12V/2,3ΑΗ

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

3.5 ΙΤΣ ΚΑΛΕ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

Κατά τη διάρκεια συντήρησης, διαπιστώθηκε ότι ο συσσωρευτής του κεντρικού πίνακα του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης παρουσιάζει χαμηλή στάθμη φόρτισης. Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια νέων συσσωρευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

• 1τμχ - συσσωρευτές 12V/7ΑΗ

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα

και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

3.6 CONTAINER ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, διαπιστώθηκε ότι οι συσσωρευτές του κεντρικού πίνακα του συστήματος ασφαλείας, καθώς και των τροφοδοτικών του, παρουσιάζουν χαμηλή στάθμη φόρτισης. Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια νέων συσσωρευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

- **1τμχ - συσσωρευτής 12V/7AH**
- **1τμχ - συσσωρευτής 12V/18AH**

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

3.7 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, διαπιστώθηκε ότι ο συσσωρευτής του κεντρικού πίνακα του συστήματος ασφαλείας παρουσιάζει χαμηλή στάθμη φόρτισης. Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια νέου συσσωρευτή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

- **1τμχ - συσσωρευτής 12V/7AH**

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

3.8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ**ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ****ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ**

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, διαπιστώθηκε ότι οι συσσωρευτές του κεντρικού πίνακα του συστήματος πυρανίχνευσης παρουσιάζει χαμηλή στάθμη φόρτισης. Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια νέων συσσωρευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

- **2τμχ - συσσωρευτής 12V/2,3AH**

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

4. CPV: 35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης

4.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO₂****ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ**

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης διαπιστώθηκε ότι οι πυροκροτητές των τεσσάρων συστημάτων κατάσβεσης CO₂, τα οποία εξυπηρετούν τους χώρους των Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης, του Λεβητοστασίου, του Ψυχροστασίου και του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, έχουν υπερβεί την ημερομηνία λήξης που ορίζει ο κατασκευαστής και απαιτούν αντικατάσταση.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε φθορά στην εξωτερική επένδυση των σωλήνων Hi-Flex των φιαλών των συστημάτων κατάσβεσης στους χώρους των Πινάκων Χαμηλής Τάσης, του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, του Μετασχηματιστή και των Πινάκων Μέσης Τάσης, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αντικατάστασή τους.

Απαιτείται η άμεση προμήθεια των τεσσάρων (4) πυροκροτητών και των σωλήνων Hi-Flex με νέα εξαρτήματα ίδιου τύπου, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των προαναφερόμενων συστημάτων κατάσβεσης CO₂.

Περιγραφή	Τεμ.
Πυροκροτητής 1/4" UN 0432 ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑ για τεχνικούς σκοπούς, 1.4S, (E)	4
Σωλήνας εύκαμπτος υψηλής πίεσης 1/2-1/2 I42	4
Σωλήνας 1/2-1/2 I43 sol για μονή φιάλη	2
Σωλήνας 1/4-3/8 με μαστό & μούφα για φιάλη πιλότο	2

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

4.2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης διαπιστώθηκε ότι οι ηλεκτρικοί ενεργοποιητές των φιαλών FM200 χρήζουν αντικατάστασης λόγω παλαιότητας. Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια νέων ηλεκτρικών ενεργοποιητών ίδιου τύπου για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος.

• 2τμχ – σωληνοειδής ηλεκτρικός ενεργοποιητής

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των ανωτέρω υλικών θα ολοκληρωθεί έως 30.10.2025.

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Εφορείας

Ιωάννης Χουλιάρης
Αρχαιολόγος

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πλατεία 25ης Μαρτίου 6,

45221, Ιωάννινα

Ηλ. Δ/ση: efaioa@culture.gr

Τηλέφωνα: 26510 01051, 01053,

Φαξ: 26510 01052

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για προμήθεια αναλώσιμου υλικού (CPV: 31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου – οξέος), (CPV: 35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης) για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων.

Αφού ενημερώθηκα από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Υπηρεσίας σας για προμήθεια αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων (CPV: 31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου – οξέος), (CPV: 35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης) και λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνική έκθεση και προδιαγραφές καταθέτω την προσφορά μου.

Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (CPV: 31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου – οξέος), (CPV: 35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης) για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2025							
ΑΛΕ 2410207001				CPV: 31431000-6		CPV: 35111500-0	
Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού				Συσσωρευτές μολύβδου - οξέος		Συστήματα πυρόσβεσης	
Είδος	ΤΜΧ	€/ ΤΜΧ (χωρίς ΦΠΑ)		ποσό χωρίς ΦΠΑ	ποσό με ΦΠΑ	ποσό χωρίς ΦΠΑ	ποσό με ΦΠΑ
1.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ	3					X	X
1.2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ	8					X	X
1.3 ΙΤΣ ΚΑΛΕ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ	2					X	X
1.4 ΙΤΣ ΚΑΛΕ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ	2					X	X
1.5 ΙΤΣ ΚΑΛΕ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ	1					X	X
1.6 CONTAINER ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ	1					X	X
	1					X	X
1.7 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ	1					X	X
1.8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ	2					X	X
2.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ	12	X		X	X		

2.2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ	2			X	X		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΛΕ 2410207001 (Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού)				ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:			
				ΜΕ ΦΠΑ:			

Ο προσφέρων

(σφραγίδα και υπογραφή)